



170021131268



中国认可  
检测  
TESTING  
CNAS L0738

# 防爆合格证

证 号： CCRI 18.1228

单 位： 上海洛丁森工业自动化设备有限公司  
地 址： 上海市闵行区颛桥镇园区北路 315 弄 118 号 3 栋北二楼  
产 品 名 称： 多参数流量变送器  
型 号 规 格： RP1005  
防 爆 标 志： Ex d IIC T6 Gb  
技 术 文 件： Q/LDS 001-2018  
图 号： RP1005-000  
备 注： 1. 额定电压： DC 24V， 输出信号： 4~20mA；  
2. 防护等级： IP66。

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010, GB/T 4208-2017

发 证 日 期： 2018 年 9 月 26 日

有 效 期 至： 2023 年 9 月 25 日

批 准：



煤炭科学技术研究院有限公司检测中心（煤炭科学研究总院检测中心）

（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址：北京市和平里青年沟路 5 号

防爆合格证查询网址：<http://www.ccritc.com.cn/Home>

电话：010-84262992